



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՀՈԿՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ**

գ.Հովտաշեն Շիրազի 10/2  
 Փ.0725  
 /093/ 99-49-28  
 hovtashen.ararat@mta.gov.am

**ՈՐՈՇՈՒՄ**

12.04.2018 թվականի թիվ 13

**ՀՈԿՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի ՆԻՍՏԻ  
 ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Ղեկավարվելով «Տեղական Ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով.

Ավագանին որոշեց՝

Հաստատել Հովտաշեն համայնքի ավագանու 12.04.2018 թվականի թիվ 05 նիստի հետևյալ օրակարգը՝

1.Հովտաշեն համայնքում առկա գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործվող ջրագծի հարցի մասին /Ջեկ. Ա. Մկրտչյան/

Քվեարկության

- Ա. Ս.Ալեքսանյան
- Ա. Հ. Հարությունյան
- Ռ.Օ. Մկրտչյան
- Ռ. Հ. Մկրտչյան

Կողմ

դեմ

ձեռնպահ

Համայնքի ղեկավար՝

Ա. Մկրտչյան





## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

### ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՀՈԿՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

գ. Հովտաշեն Շիրազի 10/2

Փ.0725

1093/99-49-28

[hovtashen.ararat@mta.gov.am](mailto:hovtashen.ararat@mta.gov.am)

### ՈՐՈՇՈՒՄ

12.04.2018 թվականի թիվ 14

#### ՀՈԿՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԶՐԱԳԾԻ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական Ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 10 –րդ մասով, հաշվի առնելով Հովտաշեն համայնքի բնակիչների հետ կազմակերպած հանրային քննարկման արդյունքները և հիմնվելով նախկինում գոյություն ունեցող գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող ջրագծի պարամետրերի վրա ինչպես նաև հաշվի առնելով «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի տնօրեն Ս. Բաղայանի 10.04.2018 թվականի գրությունը.

#### Ավագանին որոշեց՝

Հանձնարարել համայնքի ղեկավարին՝ դիմելու «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի տնօրեն Ս. Բաղայանին՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

1. Ջուրը մղվում է ցանց ինքնահոսով:
2. Փոխել ջրհորի փականները նախատեսելով 160 տրամագծի 3026 ԵՐ Պ-1 ՄՊա տիպի:
3. Անհրաժեշտ ճնշումը գլխավոր խողովակի մեջ PN 6, բայց հաշվի առնելով նաև, որ կարող է հետագայում ջրի մղումը ցանց կատարվի պոմպի միջոցով՝ նախատեսել պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակներ PE PN 8 160 մմ:
4. Միացումները նախատեսել պոլիէթիլենային խողովակներով PE 32 63 մմ տրամագծով:
5. Կից ներկայացնել 12.04.2018 թվականի նիստում քննարկված ջրագծի էսքիզ նախագծի օրինակը:

Քվեարկության

Ա. Ս. Ալեքսանյան  
 Ա. Հ. Հարությունյան  
 Ռ. Օ. Մկրտչյան  
 Ռ. Հ. Մկրտչյան

Կողմ

դեմ

ձեռնպահ

Համայնքի ղեկավար՝

*(Handwritten signatures)*  
 Ա. Մկրտչյան  
 Մ. Մկրտչյան

